

شماره سند: LT/QC/01 بازنگری: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱		شرکت البرز نجات (پترو) برگ نتیجه آزمون (TEST PLAN)		تعداد: ۱ عدد تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ نام و نوع محصول: کیپول بیورسال ۶ لیتری W.B6	
ردیف	ویژگی شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نتیجه	
۱	گنجایش	$10 \pm 1lit$ به همراه ضد یخ	۶lit	✓	
۲	آزمایش تخلیه	-----	در حدود ۱۵ ثانیه بیشتر از ۹۰٪ تخلیه شد	✓	
۳	آزمون قدرت خاموش کنندگی	-----	آزمون انجام شد و نتیجه مورد تایید بود	✓	
۴	آزمون نشت بدنه (تست هیدرواستاتیک)	در فشار $30 kg/cm^2$ نشتی نداشته باشد	در فشار مربوطه هیچ گونه نشتی و یا تغییر شکل در بدنه مشاهده نشد	✓	
۵	آزمون فشار بدنه (آزمون ترکیدن)	حداقل فشار $50 kg/cm^2$ را تحمل میکند	مطابق استاندارد انجام شد و نتایج حاصل شده مورد تایید میباشد	✓	
۶	جنس بدنه	فولاد - استیل	فولاد ST12	✓	
۷	جنس حلقه گلولی	فولاد - استیل	فولاد	✓	
۸	قطر دهانه گلولی کیپول	-----	در حد عرف و تایید شده	✓	
۹	طول موثر قسمت دندان دار حلقه گلولی	-----	در حد عرف و تایید شده	✓	
۱۰	بررسی نوع لوله داخلی تخلیه و لوله گاز	pvc	pvc	✓	
۱۱	طول لوله لاستیکی	-----	۴۸ cm	✓	
۱۲	مشخصات ابعاد کیپول	-----	ارتفاع کیپول ۵۰۰ mm قطر خارجی ۱۵۰ mm	✓	
۱۳	کنترل افت فشار	پس از ۲۱ روز نگهداری در انبار تست شد	کنترل شد	✓	
۱۴	کنترل رنگ	-----	کوره ی حداقل ۴۵ میکرون در درجه ۲۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه پخته شد	✓	
۱۵	کنترل شیر مانومتر	-----	کنترل شد	✓	
۱۶	نشانه گذاری	-----	در حد تعریف شده و عرف	✓	

مدیر کارخانه

مسئول کنترل کیفیت

رضیعیان

