



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	009684-TSE-01/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.06.2012
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	08.02.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PERPA TİCARET MERKEZİ A.BLOK KAT.5 NO:309 OKMEYDANI-ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HALİL RIFAT PAŞA MAH.YÜZER HAVUZ SOK.PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT:5 NO:306 İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	009684-TSE-01/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	Sismik Isıtma Soğutma Ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Tic.Aş
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 50194-1 / 13.12.2011
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Yanıcı Gazların Algılanması İçin Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

Model/Tipi: GaSis-M  
Cihaz Tipi : A Tipi  
Kontakt çıkış gerilimi (A tipi ise) : 230 V  
Beyan Gerilimi ve Frekansı : 230 V, 50 Hz  
Beyan Gücü (varsa): 2.5 W  
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: II sınıfı  
Algıladığı gaz cinsi/cinsleri: Doğalgaz (METAN)  
IP Koruma derecesi: IP X2D

*e-imzalı/e-signed*

08.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

