



FORCE ENTRY AXE
Raixax International Inc.

تبر آتش نشانی

مدل: Lincoln

طول تبر: ۳۹ سانتی متر

طول کله تبر: ۲۱ سانتی متر

وزن تبر: ۱/۵ کیلوگرم

جنس دسته تبر: چوب راش کانادا

جنس کله تبر: آلایژ ضد زنگ

عایق برق: ۴۵ کیلوولت



www.imensazanfarid.com

imen_sazan_farid

+98 21 55688353 - 5

+98 21 55688356

FARID
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
ایمن سازان فرید



FORCE ENTRY AXE
Raixax International Inc.

آزمایشگاه مرجع فشار قوی
شماره گزارش آزمون: TH00210



۴- خلاصه ای از نحوه انجام آزمون و نتایج آزمون

شرایط محیطی آزمایشگاه		
فشار هوا:	P=850.7 hPa	دما:
رطوبت:	R=٪33.4	ت= 13.7 °C

این آزمونها بوسیله ترانس فرکانس قدرت مدل CS200-0.25 شرکت Haefely Trench انجام شده اند.

۴-۱- آزمون عایقی تبر با دسته عایق

در این آزمون ولتاژ به قسمت فلزی تبر اعمال شد و فویل آلومینیومی پیچیده شده دور دسته تبر به زمین متصل شد.

الف- اندازه گیری جریان نشتی

کد نمونه	میزان ولتاژ اعمالی (kV)	جریان نشتی اندازه گیری شده (μA)
STH00210	13.8	11.3
	20.8	16.9
	36	38.5

توضیح: فاصله فویل آلومینیومی تا قسمت فلزی تبر 120mm می باشد.

ب- تحمل عایقی

کد نمونه	میزان ولتاژ اعمالی (kV)	مدت زمان اعمال ولتاژ (S)
STH00210	45	60

نتیجه

نمونه آزمون ولتاژ 45kV را به یک دقیقه تحمل نمود.

